

仕様書に関する質問の回答

■実習棟水銀灯 LED 化更新工事

質問事項	回 答
既存照明器具の安定器について、PCB の有無をお聞きしたい	安定器の型式番号で確認したところ、PCB は不使用です。