

毎日水質検査結果（令和6年度）

検査地点			真室川量水所	金山浄水場出口
月	項目	単位	平均（最小～最大）	平均（最小～最大）
4月	色度	度	<1（<1～<1）	異常なし
	濁度	度	<0.1（<0.1～<0.1）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.4（0.4～0.5）	0.5（0.5～0.6）
5月	色度	度	<1（<1～<1）	異常なし
	濁度	度	<0.1（<0.1～<0.1）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5（0.4～0.5）	0.5（0.4～0.5）
6月	色度	度	<1（<1～<1）	異常なし
	濁度	度	<0.1（<0.1～<0.1）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5（0.4～0.5）	0.5（0.4～0.6）
7月	色度	度	<1（<1～<1）	異常なし
	濁度	度	<0.1（<0.1～<0.1）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5（0.4～0.5）	0.5（0.5～0.6）
8月	色度	度	<1（<1～<1）	異常なし
	濁度	度	<0.1（<0.1～<0.1）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5（0.4～0.5）	0.6（0.5～0.6）
9月	色度	度	<1（<1～<1）	異常なし
	濁度	度	<0.1（<0.1～<0.1）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5（0.4～0.5）	0.6（0.5～0.6）
10月	色度	度	<1（<1～<1）	異常なし
	濁度	度	<0.1（<0.1～<0.1）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5（0.5～0.5）	0.6（0.5～0.6）
11月	色度	度	<1（<1～1）	異常なし
	濁度	度	<0.1（<0.1～<0.1）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5（0.4～0.5）	0.5（0.5～0.6）
12月	色度	度	<1（<1～<1）	異常なし
	濁度	度	<0.1（<0.1～<0.1）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.5（0.4～0.5）	0.5（0.4～0.6）
1月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）
2月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）
3月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）

※ 浄水場出口における色度、濁度はそれぞれ色、濁りとしての確認結果