

定期水質検査結果（令和8年度）

採水区分		浄水場出口		番号		水質検査実施地点名称												最 高	最 低	平 均	備 考
				1		金山浄水場（浄水場出口）															
試料採取時の 記録事項	採 水 月 日			4月16日	5月14日	6月3日															
	採 水 時 刻			9:07	9:05	8:50															
	天 候（前日）			晴	晴	曇															
	天 候（当日）			曇	晴	雨															
	気 温（℃）			14.5	18.0	21.0															
	水 温（℃）			8.8	13.2	17.6															
残留塩素 (mg/L)				0.5	0.5	0.5															
水 質 基 準 項 目				基準値 (mg/L)		検 査 結 果															
1	一般細菌			100個/mL以下	0	0	0											病原微生物			
2	大腸菌			検出されないこと	検出せず*	検出せず*	検出せず*														
3	カドミウム及びその化合物			0.003 以下	<0.0003													金属類			
4	水銀及びその化合物			0.0005 以下	<0.00005																
5	セレン及びその化合物			0.01 以下	<0.001																
6	鉛及びその化合物			0.01 以下	<0.001																
7	ヒ素及びその化合物			0.01 以下	<0.001																
8	六価クロム化合物			0.02 以下	<0.001																
9	亜硝酸態窒素			0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004										無機物				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001										消毒副生成物				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 以下	0.2	0.3	0.2											無機物			
12	フッ素及びその化合物			0.8 以下	<0.08																
13	ホウ素及びその化合物			1.0 以下	<0.05													有機物			
14	四塩化炭素			0.002 以下	<0.0002																
15	1,4-ジオキサン			0.05 以下	<0.005																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 以下	<0.001																
17	ジクロロメタン			0.02 以下	<0.001																
18	テトラクロロエチレン			0.01 以下	<0.001																
19	トリクロロエチレン			0.01 以下	<0.001																
20	ペルフルオロスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)			0.00005以下	<0.000005																
21	ベンゼン			0.01 以下	<0.001													消毒副生成物			
22	塩素酸			0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06														
23	クロロ酢酸			0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002														
24	クロロホルム			0.06 以下	0.006	0.010	0.017														
25	ジクロロ酢酸			0.03 以下	0.005	0.007	0.009														
26	ジブromokクロロメタン			0.1 以下	<0.001	<0.001	0.001														
27	臭素酸			0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001														
28	総トリハロメタン			0.1 以下	0.009	0.013	0.023														
29	トリクロロ酢酸			0.03 以下	0.003	0.004	0.006														
30	ブromodジクロロメタン			0.03 以下	0.003	0.003	0.005														
31	ブromohホルム			0.09 以下	<0.001	<0.001	<0.001														
32	ホルムアルデヒド			0.08 以下	<0.008	<0.008	<0.008											金属類			
33	亜鉛及びその化合物			1.0 以下	<0.001																
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 以下	0.021																
35	鉄及びその化合物			0.3 以下	<0.01													無機物			
36	銅及びその化合物			1.0 以下	<0.001																
37	ナトリウム及びその化合物			200 以下	6													無機物			
38	マンガン及びその化合物			0.05 以下	<0.001													金属類			
39	塩化物イオン			200 以下	7	8	7											その他			
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 以下	11													無機物			
41	蒸発残留物			500 以下	61																
42	陰イオン界面活性剤			0.2 以下	<0.02													有機物			
43	ジェオスミン			0.00001 以下	0.000002	0.000002	0.000002														
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	0.000001														
45	非イオン界面活性剤			0.02 以下	<0.005																
46	フェノール類			0.005 以下	<0.0005																
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）			3 以下	<0.3	0.4	<0.3												その他		
48	pH値			5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.4														
49	味			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
50	臭気			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
51	色度			5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5														
52	濁度			2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1														
基 準 の 適 合 状 況				適合	適合	適合															
検 査 機 関 ※				2	2	2															

※ 検査機関：1＝事務所、2＝（株）理研分析センター

定期水質検査結果（令和8年度）

採水区分	浄水場出口
------	-------

番号	水質検査実施地点名称
1	金山浄水場（浄水場出口）

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	4月16日	5月14日	6月3日						最 高	最 低	平 均	備 考
	採 水 時 間	9:07	9:05	8:50									
	天 候（前日）	晴	晴	曇									
	天 候（当日）	曇	晴	雨									
	気 温（℃）	14.5	18.0	21.0									
	水 温（℃）	8.8	13.2	17.6									
	残留塩素(mg/L)	0.5	0.5	0.5									
水質管理目標設定項目		目標値（mg/L）	検 査 結 果										
1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	<0.0002										金属類
2	ウラン及びその化合物	0.002 以下（暫定）	<0.0002										
3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下（暫定）	<0.001										
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	<0.0004										有機物
8	トルエン	0.4 以下	<0.001										
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 以下	<0.006										
10	亜塩素酸	0.6 以下											消毒剤
12	二酸化塩素	0.6 以下											
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下（暫定）	<0.001										消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02 以下（暫定）	<0.002										
15	農薬類	1 以下											農薬類
16	残留塩素	1 以下	0.5	0.5	0.5								消毒剤
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上、100 以下	11										その他
18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	<0.001										金属類
19	遊離炭酸	20 以下	1.4										無機物
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下	<0.001										有機物
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 以下	<0.001										
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下											その他
23	臭気強度(TON)	3 以下	<1										
24	蒸発残留物	30 以上、200 以下	61										
25	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1								
26	p H値	7.5 程度	7.1	7.2	7.4								
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上とし、極力0に近づける	-3.0										
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）	0										微生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	<0.001										有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	0.021										金属類
原虫類		指針値	検 査 結 果										
1	クリプトスポリジウム（個/20L）	検出されないこと			0								原虫類
2	ジアルジア（個/20L）	検出されないこと			0								
検 査 機 関 ※			2	2	2								

※ 検査機関：1＝事務所、2＝（株）理研分析センター

定期水質検査結果 (令和8年度)

番号		水質検査実施地点名称
採水区分	浄水場出口	1 金山浄水場（浄水場出口）

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	5月14日						
	採 水 時 間	9:05						
	天 候 (前日)	晴						
	天 候 (当日)	晴						
	気 温 (℃)	18.0						
	水 温 (℃)	13.2						
	残留塩素 (mg/L)	0.5						
水質管理目標設定項目のうち15農薬類		検 査 結 果						
農 薬 名 ※ 2	用途	目標値※ 1 (mg/L)	検 出 値	目標値との比	検 出 値	目標値との比	検 出 値	目標値との比
1 1,3-ジクロロプロベン (D-D)	殺虫剤	0.06	<0.0001	0.00				
2 2,2-DPA(ダラボン)	除草剤	0.08	<0.001	0.00				
3 2,4-D(2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.00005	0.00				
4 EPN	殺虫剤	0.004	<0.00005	0.00				
5 MCPA	除草剤	0.005	<0.0003	0.00				
6 アシユラム	除草剤	0.9	<0.0001	0.00				
7 アセフェート	殺虫剤,殺菌剤	0.006	<0.0008	0.00				
8 アトラジン	除草剤	0.01	<0.00005	0.00				
9 アニロホス	除草剤	0.003	<0.00005	0.00				
10 アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.0003	0.00				
11 アラクロール	除草剤	0.03	<0.00002	0.00				
12 イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00001	0.00				
13 イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00003	0.00				
14 イソプロカルブ (MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.00005	0.00				
15 イソプロチオラン (IPT)	殺虫剤,殺菌剤,植物成長調整剤	0.3	<0.00001	0.00				
16 イブフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.00001	0.00				
17 イブレンホス (IBP)	殺菌剤	0.09	<0.00005	0.00				
18 イミノクタジン	殺虫剤,殺菌剤	0.006	<0.00005	0.00				
19 インダノファン	除草剤,	0.009	<0.0003	0.00				
20 エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0001	0.00				
21 エトフェンブロックス	殺虫剤,殺菌剤	0.08	<0.00005	0.00				
22 エンドスルファン (ベンゾエビン)	殺虫剤	0.01	<0.00005	0.00				
23 オキサジクロメホス	除草剤	0.02	<0.0001	0.00				
24 オキシシン銅 (有機銅)	殺菌剤	0.03	<0.0004	0.00				
25 オリサストロビン	殺虫剤,殺菌剤	0.1	<0.0006	0.00				
26 カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00				
27 カフェンストロール	殺虫剤,除草剤	0.008	<0.00001	0.00				
28 カルタップ	殺虫剤,殺菌剤,除草剤	0.05	<0.001	0.00				
29 カルバリル (NAC)	殺虫剤	0.02	<0.00002	0.00				
30 カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000005	0.00				
31 キノクラミン (ACN)	除草剤	0.005	<0.00002	0.00				
32 キャプタン	殺菌剤	0.3	<0.0001	0.00				
33 クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
34 グリホサート	殺菌剤	2	<0.0002	0.00				
35 グルホシネート	除草剤,植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00				
36 クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0001	0.00				
37 クロルニトロフェン (CNP)	除草剤	0.0001	<0.0001	0.00				
38 クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00005	0.00				
39 クロタクロニル (TPN)	殺虫剤,殺菌剤	0.05	<0.00001	0.00				
40 シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00				
41 シアノホス (CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00002	0.00				
42 ジウロン (DCMU)	除草剤	0.02	<0.0001	0.00				
43 ジクロベニル (DBN)	除草剤	0.03	<0.00001	0.00				
44 ジクロルボス (DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00005	0.00				
45 ジクワット	除草剤	0.01	<0.00005	0.00				
46 ジスルホトン (エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00				
47 ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤,殺菌剤	0.005	<0.00005	0.00				
48 ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00001	0.00				
49 シハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00				
50 シマジン (CAT)	除草剤	0.003	<0.00001	0.00				
51 ジメタメリン	除草剤	0.02	<0.00001	0.00				
52 ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.00005	0.00				
53 シメリン	除草剤	0.03	<0.00002	0.00				
54 ダイアジン	殺虫剤,殺菌剤	0.003	<0.00002	0.00				
55 ダイムロン	殺虫剤,殺菌剤,除草剤	0.8	<0.00005	0.00				
56 ダゾメット,メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺虫剤,殺菌剤,除草剤	0.01	<0.00002	0.00				
57 チアジニル	殺虫剤,殺菌剤	0.1	<0.001	0.00				
58 チウラム	殺虫剤,殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00				
59 チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.00005	0.00				

※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が1以下であることを示す。

※2 農薬は、検査計画による。

※3 検査機関：1＝事務所、2＝（株）理研分析センター

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	5月14日						
	採 水 時 間	9:05						
	天 候 (前日)	晴						
	天 候 (当日)	晴						
	気 温 (℃)	18.0						
	水 温 (℃)	13.2						
	残留塩素 (mg/L)	0.5						
水質管理目標設定項目のうち15農薬類		検 査 結 果						
農 薬 名 ※2	用 途	目標値※1 (mg/L)	検 出 値	目標値との比	検 出 値	目標値との比	検 出 値	目標値との比
60 チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3	<0.00005	0.00				
61 チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.00002	0.00				
62 テフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00001	0.00				
63 テルブカルブ (MBPMC)	除草剤	0.02	<0.00001	0.00				
64 トリクロピル	除草剤	0.006	<0.00002	0.00				
65 トリクロルホス (DEP)	殺虫剤	0.005	<0.0002	0.00				
66 トリシクゾール	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	0.000003	0.00				
67 トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.00001	0.00				
68 ナプロバミド	除草剤	0.03	<0.00001	0.00				
69 バラコート	除草剤	0.01	<0.00005	0.00				
70 ビベロホス	除草剤	0.0009	<0.00005	0.00				
71 ビラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
72 ビラノキシフェン	除草剤	0.004	<0.00002	0.00				
73 ビラゾリネート(ビラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0001	0.00				
74 ビリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00005	0.00				
75 ビリブチカルブ	除草剤	0.02	<0.00002	0.00				
76 ビロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.00001	0.00				
77 フィプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	<0.000005	0.00				
78 フェントロチオン (MEP)	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	<0.00001	0.00				
79 フェノカルブ (BPMC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.00001	0.00				
80 フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00				
81 フェンチオン (MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00002	0.00				
82 フェントエート (PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00004	0.00				
83 フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
84 フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.00001	0.00				
85 ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0002	0.00				
86 ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0001	0.00				
87 ブプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.00001	0.00				
88 フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00				
89 プレチラクロール	除草剤	0.05	0.00012	0.00				
90 プロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0001	0.00				
91 プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00004	0.00				
92 プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0002	0.00				
93 プロピザミド	除草剤	0.05	<0.00001	0.00				
94 プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0001	0.00				
95 プロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.0001	0.00				
96 ベノミル	殺菌剤	0.02	<0.00002	0.00				
97 ベンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00				
98 ベンゾビシクロン	除草剤	0.09	<0.0003	0.00				
99 ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00002	0.00				
100 ベンタゾン	除草剤	0.2	<0.000002	0.00				
101 ベンディメタリン	除草剤、植物成長調整剤	0.3	<0.00001	0.00				
102 ベンフラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.000004	0.00				
103 ベンフルラリン(ベスロジン)	除草剤	0.01	<0.00001	0.00				
104 ベンフレセート	除草剤	0.07	<0.0006	0.00				
105 ホスチアゼート	殺虫剤	0.005	<0.00002	0.00				
106 マラチオン(マラソン)	殺虫剤	0.7	<0.00005	0.00				
107 メコプロップ (MCPP)	除草剤	0.05	<0.00002	0.00				
108 メゾミル	殺虫剤	0.03	<0.00002	0.00				
109 メトラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2	<0.00005	0.00				
110 メチダチオン (DMTP)	殺虫剤	0.004	<0.00003	0.00				
111 ミミノ/ストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0003	0.00				
112 ミトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
113 メフェナセート	除草剤	0.02	<0.00001	0.00				
114 メブロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.00001	0.00				
115 モリネート	除草剤	0.005	<0.00001	0.00				
検出値と目標値の比の和		1	/	0.00	/	/	/	/
検 査 機 関 ※3		2						