

定期水質検査結果(令和6年度)

様式2

採水区分	原水	番号	水質検査実施地点名称
		16	笹野浄水場2系原水サンプリング栓

試料採取時の記録事項	採水月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月2日	8月7日	9月4日	10月8日	11月6日					最高	最低	平均	備考
	採水時刻	10:45	10:30	13:57	10:15	9:50	10:46	10:00	11:25								
	天候(前日)	雨	雨	晴	曇	晴	曇	曇	曇								
	天候(当日)	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨	晴								
	気温(℃)	8.0	12.2	20.0	24.5	29.0	25.0	17.5	8.5								
	水温(℃)	6.2	13.3	15.6	17.0	21.8	22.0	17.6	13.8								
水質基準項目		単位	検査結果														
1	一般細菌	個/mL	18	3	510	49	130	110	15	230							病原微生物
2	大腸菌	-	検出	検出	検出せず	検出	検出	検出	検出	検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003								金属類
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.003			<0.001			<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							無機物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08			<0.08			<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01								
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005								有機物
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
20	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.013			<0.005			<0.005								金属類
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.79			0.03			0.07								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.53			0.08			0.08								
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.3			2.6			2.1								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.057			0.057			0.030								
38	塩化物イオン	mg/L	2.2	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	1.9	2.0							無機物
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	21			32			28								
40	蒸発残留物	mg/L	93			67			55								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02								
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005								有機物
45	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005								
46	有機物(TOC:全有機炭素)	mg/L	0.7	0.4	0.5	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7							
47	pH値	-	6.8	6.8	7.0	6.8	7.1	7.2	6.9	6.9							
49	臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭							
50	色度	度	8.7	1.7	1.5	2.0	3.7	3.1	4.8	2.4							
51	濁度	度	38.8	1.4	6.0	1.7	3.0	1.8	5.4	1.3							その他
検査機関			2	2	2	2	2	2	2	2							

※ 検査機関：1=置賜電気水道事務所 2=株式会社丹野

定期水質検査結果(令和6年度)

様式3-1

採水区分	原水
------	----

番号	水質検査実施地点名称
17	笹野浄水場2系原水サンプリング栓

試料採取時の記録事項	採水月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月2日	8月7日	9月4日	10月8日	11月6日				最高	最低	平均	備考		
	採水時間	10:45	10:30	13:57	10:15	9:50	10:46	10:00	11:25									
	天候(前日)	雨	雨	晴	曇	晴	曇	曇	曇									
	天候(当日)	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雨	晴									
	気温(℃)	8.0	12.2	20.0	24.5	29.0	25.0	17.5	8.5									
	水温(℃)	6.2	13.3	15.6	17.0	21.8	22.0	17.6	13.8									
水質管理目標設定項目		検査結果																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002								金属類	
2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002								金属類	
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001		<0.001		<0.001		<0.001								有機物	
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002								有機物	
8	トルエン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002								有機物	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008		<0.008		<0.008		<0.008								消毒剤	
10	亜塩素酸	mg/L															消毒剤	
12	二酸化塩素	mg/L															消毒剤	
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L															消毒副生成物	
14	抱水クロラール	mg/L															消毒副生成物	
15	農薬類	mg/L		0.00		0.00		0.00									農薬類	
16	残留塩素	mg/L															消毒剤	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	21			32			28								無機物	
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.057			0.057			0.030								金属類	
19	遊離炭酸	mg/L	4			5			4								無機物	
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002								有機物	
21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002								有機物	
22	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L															その他	
23	臭気強度(TON)	-	1			2			1								その他	
24	蒸発残留物	mg/L	93			67			55								無機物	
25	濁度	度	38.8	1.4	6.0	1.7	3.0	1.8	5.4	1.3							その他	
26	pH値	-	6.8	6.8	7.0	6.8	7.1	7.2	6.9	6.9							その他	
27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-2.9			-2.3			-2.3								その他	
28	従属栄養細菌	CFU/mL	180			360			490								微生物	
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002								有機物	
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.79			0.03			0.07								金属類	
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタノール	mg/L	<0.000005			<0.000005			<0.000005								その他	
原虫類		単位	検査結果															
1	クリプトスポリジウム	個/10L			検出せず		検出せず											原虫類
2	ジアリジ	個/10L			検出せず		検出せず											原虫類
3	大腸菌	MPN/100ml			0		12.0											指標菌
4	嫌気性芽胞菌	CFU/10ml			0		0											指標菌
原水水質監視項目		単位	検査結果															
1	アンモニア態窒素	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05								その他
2	BOD	mg/L		<0.5		0.5		<0.5		1.6								その他
3	COD	mg/L		0.9		2.1		2.3		1.9								その他
4	溶存酸素	mg/L		9.6		8.8		8.1		9.2								その他
5	UV吸光度	Abs		0.064		0.086		0.134		0.115								その他
6	SS	mg/L		1		2		2		<1								その他
7	浸食性遊離炭酸	mg/L		4.0		4.5		2.3		3.6								その他
8	全窒素	mg/L		0.40		0.16		<0.05		0.15								その他
9	全りん	mg/L		<0.005		0.007		0.007		0.009								その他
10	トリハロメタン生成能	mg/L		0.017		0.021		0.048		0.027								その他
11	大腸菌数	CFU/100mL		<1		8		<1		8								その他
12	糞便性大腸菌群数	個/100mL		1		10		3		16								その他
13	総アルカリ度	mg/L		16		21		21		22								その他
検査機関※			2	2	2	2	2	2	2	2								その他

※ 検査機関：1＝置賜電気水道事務所 2＝株式会社丹野

定期水質検査結果(令和6年度)

様式3-2

採水区分		原水		番号	水質検査実施地点名称					
				18	笹野浄水場2系原水					
試料採取時の記録事項	採水月日			5月8日	7月2日		9月4日			
	採水時間			10:30	10:15		10:46			
	天候(前日)			雨	曇		曇			
	天候(当日)			曇	曇		晴			
	気温(℃)			12.2	24.5		25.0			
	水温(℃)			13.3	17.0		22.0			
水質管理目標設定項目のうち15農薬類				検査結果						
No	農薬名	用途	目標値※1 (mg/L)	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比	
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	
2	2,2-DPA(ダラポン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	
3	2,4-D(2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.002	0.00	<0.002	0.00	<0.002	0.00	
7	アセフェート	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
9	アニロホス	除草剤	0.003	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	
14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
15	イソプロチオラン(IPT)	殺菌剤、殺虫剤、植物成長調整剤	0.3	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	
16	イブフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	
17	イプロベンホス(IBP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	
18	イミノクタジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	
19	インダノファン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00	
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	
21	エトフェンプロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
24	オキシ銅(有機銅)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	
25	オリサストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00	
27	カフェンストロール	殺虫剤、除草剤	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00	
28	カルタップ	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	
29	カルバリル(NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
30	カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	
31	キノクラミン(ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	
32	キャプタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00	
33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	
34	グリホサート	除草剤	2	<0.005	0.00	<0.005	0.00	<0.005	0.00	
35	グルホシネート	除草剤、植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
36	クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
37	クロロニトロフェン(CNP)	除草剤	0.0001	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
38	クロロピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	
39	クロロタロニル(TPN)	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	
41	シアノホス(CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	
42	ジウロン(DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
43	ジクロベニル(DBN)	除草剤	0.03	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
44	ジクロロボス(DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00	
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤、殺菌剤	0.005 (二酸化炭素として)	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	
48	ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00	
49	ジハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	
50	シマジン(CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	
51	ジメタメトリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	
54	ダイアジノン	殺虫剤、殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	
55	ダイムロン	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.8	<0.008	0.00	<0.008	0.00	<0.008	0.00	
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺菌剤	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
57	チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
58	チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	

※1 水道水としての目標値を掲載。

※2 検査機関：1=置賜電気水道事務所 2=株式会社丹野

試料採取時の記録事項		採水月日	5月8日	7月2日	9月4日				
		採水時間	10:30	10:15	10:46				
		天候(前日)	雨	曇	曇				
		天候(当日)	曇	曇	晴				
		気温(℃)	12.2	24.5	25.0				
		水温(℃)	13.3	17.0	22.0				
水質管理目標設定項目のうち15農薬類			検査結果						
No	農薬名	用途	目標値※1 (mg/L)	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比	検出値	目標値との比
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
60	チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
62	テフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
63	テルブカルブ (MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
64	トリクロピル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
65	トリクロルホン (DEP)	殺虫剤	0.005	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
66	トリシクラゾール	殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤	0.1	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
68	ナプロパミド	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
69	パラコート	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
70	ピペロホス	除草剤	0.0009	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
71	ピラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラゾキシフェン	除草剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
75	ピリブチカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
77	フィプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン (MEP)	殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤	0.01	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
79	フェノブカルブ (BPMC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン (MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
82	フェントエート (PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00
83	フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
85	ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
87	ブプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	プレチラクロール	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
90	プロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
95	プロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
96	ベノミル	殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
97	ベンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
98	ベンゾビシクロン	除草剤	0.09	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
100	ベンタゾン	除草剤	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00	<0.002	0.00
101	ベンディメタリン	除草剤、 植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00
102	ベンフラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
104	ベンフレセート	除草剤	0.07	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
106	マラチオン (マラソン)	殺虫剤	0.7	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
107	メコプロップ (MCPP)	除草剤	0.05	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
108	メソミル	殺虫剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
110	メチダチオン (DMTP)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
111	メトミノストロピン	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
114	メプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
検出値と目標値との比の和				1					
検査機関 ※2				2		2		2	