

様式 1

毎 日 水 質 検 査 結 果 (令和7年度)

地域名			南部地域					
検 査 地 点			鶴岡量水所		立川量水所		朝日浄水場出口	
月	項 目	単位	平均 (最小 ～ 最大)		平均 (最小 ～ 最大)		平均 (最小 ～ 最大)	
4 月	色度(色)	度	1度未満 (1度未満 ～ 1度未満)		1度未満 (1度未満 ～ 1度未満)		異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満 (0.1度未満 ～ 0.1度未満)		0.1度未満 (0.1度未満 ～ 0.1度未満)		異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.5 (0.5 ～ 0.5)		0.5 (0.4 ～ 0.5)		0.5 (0.4 ～ 0.5)	
5 月	色度(色)	度	1度未満 (1度未満 ～ 1度未満)		1度未満 (1度未満 ～ 1度未満)		異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満 (0.1度未満 ～ 0.1度未満)		0.1度未満 (0.1度未満 ～ 0.1度未満)		異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.5 (0.5 ～ 0.5)		0.5 (0.4 ～ 0.5)		0.6 (0.5 ～ 0.5)	
6 月	色度(色)	度	1度未満 (1度未満 ～ 1度未満)		1度未満 (1度未満 ～ 1度未満)		異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満 (0.1度未満 ～ 0.1度未満)		0.1度未満 (0.1度未満 ～ 0.1度未満)		異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.6 (0.5 ～ 0.6)		0.5 (0.5 ～ 0.6)		0.6 (0.5 ～ 0.6)	
7 月	色度(色)	度	1度未満 (1度未満 ～ 1度未満)		1度未満 (1度未満 ～ 1度未満)		異常なし	
	濁度(濁り)	度	0.1度未満 (0.1度未満 ～ 0.1度未満)		0.1度未満 (0.1度未満 ～ 0.1度未満)		異常なし	
	残留塩素	mg/L	0.6 (0.6 ～ 0.6)		0.6 (0.5 ～ 0.6)		0.6 (0.6 ～ 0.7)	
8 月	色度(色)	度	～		～			
	濁度(濁り)	度	～		～			
	残留塩素	mg/L	～		～			
9 月	色度(色)	度	～		～			
	濁度(濁り)	度	～		～			
	残留塩素	mg/L	～		～			
10月	色度(色)	度	～		～			
	濁度(濁り)	度	～		～			
	残留塩素	mg/L	～		～			
11月	色度(色)	度	～		～			
	濁度(濁り)	度	～		～			
	残留塩素	mg/L	～		～			
12月	色度(色)	度	～		～			
	濁度(濁り)	度	～		～			
	残留塩素	mg/L	～		～			
1 月	色度(色)	度	～		～			
	濁度(濁り)	度	～		～			
	残留塩素	mg/L	～		～			
2 月	色度(色)	度	～		～			
	濁度(濁り)	度	～		～			
	残留塩素	mg/L	～		～			
3 月	色度(色)	度	～		～			
	濁度(濁り)	度	～		～			
	残留塩素	mg/L	～		～			